




ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČIŽP OI Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 066 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz



Č.j. ČIŽP
Spis: ZN



Vyřizuje:
Telefon:



Datum: 13. 1. 2021

Sdělení

Vážená pane magistře,

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“) obdržela dne 18. 12. 2020 Váš podnět k prošetření možného protiprávního jednání Technických služeb Rudná, které spočívá ve vypouštění znečištěných vod z ČOV Rudná do Pižmovky a dále do Radotínského potoka dne 12. 12. 2020.

Dne 12. 1. 2021 provedla ČIŽP neohlášenou kontrolu ČOV Rudná, která byla jednak zaměřena na zjištění příčiny vypouštění znečištěných vod z ČOV Rudná a jednak na kontrolu ČOV Rudná za rok 2020.

Při místním šetření dne 12. 1. 2021 zástupci provozovatele uvedli, že 11. 12. 2020 v odpoledních hodinách, kdy již na ČOV není přítomna obsluha, došlo ke spálení čerpadla v retenční nádrži, kterým je zde zachycená voda čerpána zpět do biologické linky. Z tohoto důvodu začala stoupat hladina vody v retenční nádrži a došlo k přepadu do obtokového potrubí ústícího do Pižmovky. Dne 12. 12. 2020 došlo k výměně tohoto čerpadla. Vzhledem k tomu, že v retenční nádrži není instalováno hlášení poruch, se provozovatel o situaci dověděl od dalších osob a nemohl tak ohlásit havárii jako první.

K tomu, aby provozovatel předešel opakování této situace, bude do retenční nádrže osazeno další čerpadlo a hlášení poruch.

ČIŽP konstatuje, že Váš podnět byl oprávněný a děkuje za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Robin Náse
vedoucí oddělení ochrany vod

Na vědomí: OVK ČIŽP